

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий  
ФГКУ «Специальное управление ФПС №19 МЧС России»  
Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Калинина, 29, т. 3-41-09  
Отдел федерального государственного пожарного надзора  
Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Майское шоссе, 12, т.3-04-10,  
электронный адрес: ZelenOGPN@yandex.ru, телефон доверия т. 3-51-37

Предписание N 29/1/1  
об устранении нарушений

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,  
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятель-  
ности по социально-личностному развитию детей № 6 "Страна детства"» в лице  
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,  
заведующего Бекреевой Любови Николаевны  
физического лица – правообладателя объекта защиты)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного ин-  
спектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» по  
(наименование органа ГПН)  
пожарному надзору № 29 от «18» февраля 2021 года,

статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной без-  
опасности» в период:

с 11 час. 00 мин. «22» марта 2021 года по 12 час. 00 мин. «22» марта 2021 года  
с 12 час. 30 мин. «26» марта 2021 года по 13 час. 30 мин. «26» марта 2021 года

проведена проверка

Инспектором отдела федерального государственного пожарного надзора, старшим  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)  
лейтенантом внутренней службы Фроловой Ксенией Владимировной  
по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский  
наименование объекта защиты и его адрес)  
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по соци-  
ально-личностному развитию детей № 6 «Страна детства», расположенный по адре-  
су: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская 8б

совместно с заведующим МБДОУ д/с № 6 Бекреевой Любовью Николаевной, Кле-  
ментьевой Юлией Владимировной - заместителем заведующего по ХР  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной  
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной  
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений (место их выявления)	Пункт и наименование нормативных правовых актов РФ, требования, которых нарушены	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	<p>Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки не предусмотрены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15.</p> <p><i>Согласно технического паспорта на нежилое здание детского сада по адресу: г. Зеленогорск Красноярского края, ул. Комсомольская 8б от 05.09.2007 г. № 04:537:002:00001 1830 и экспликации к поэтажному плану:</i></p> <p><b>1 этаж:</b>  из помещения групповой ячейки группы № 1 в коридор (из помещения № 56 в коридор № 68);  из помещения групповой ячейки группы № 1 в коридор (из помещения № 51 в коридор № 46);  из помещения групповой ячейки группы № 2 в коридор (из помещения № 84 коридор № 68);</p> <p><b>2 этаж:</b>  из помещения групповой ячейки группы № 3 в коридор (из помещения № 47 в коридор № 40);  из помещения групповой ячейки группы № 4 в коридор (из помещения № 37 в коридор № 40);  из помещения групповой ячейки группы № 5 в коридор (из помещения № 19 в коридор № 8);</p>	<p>Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6;  СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.5.2.3</p>	01.09.2022
2.	<p>Не предусмотрено для двупольных дверей устройство для самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен.</p>	<p>Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6;  СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.24</p>	01.09.2022
3.	<p>На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.</p>	<p>Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.12</p>	01.09.2022

4.	Система противопожарной защиты не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Круглосуточное дежурство персонала непосредственно у места установки ворот или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки не осуществляется.	Правила противопожарного режима в РФ (п. 71), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.09.2022
5.	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной безопасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.	Правила противопожарного режима в РФ (п. 25), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.09.2022

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела федерального

(должность, фамилия, инициалы государственного

государственного пожарного надзора

инспектора по пожарному надзору)

Фролова Ксения Владимировна

«26» марта 2021 г.

С предписанием об устранении нарушений ознакомлен, экземпляр для исполнения получил:

v

(подпись)

«26» марта 2021 г.

Бекреева Любовь Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного

Заведующий МБДОУ д/с № 6

должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении,

которого проводится проверка.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием об устранении нарушений:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



(подпись)

М.Л.П.